

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu i zmiana SIWZ (II)

Zamawiający, na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn.zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Przebudowa i remont stadionu sportowego w Jednorożcu**” udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły w dniach od 10.11.2020 r. do dnia 23.11.2020 r. W związku z wydłużonym okresem udzielania odpowiedzi Zamawiający informuje, że presunięty zostaje termin składania i otwarcia ofert z dnia 02.12.2020 r. na dzień 04.12.2020 r. na godz. odpowiednio 12:00 i 12:15. W tym zakresie zmiane ulega ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ.

Pytanie nr 1

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy”.

Tak. Zamawiający załączył całą dokumentację projektową jaką posiada.

Pytanie nr 2

„Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu”.

Zamawiający informuje, że jeżeli ewentualne dodatkowe roboty będą konieczne do wykonania, aby obiekt sportowy mógł prawidłowo funkcjonować i spełniać swoją rolę możliwe będzie zawarcie aneksu do umowy podstawowej. Co do terminu wydłużenia zamówienia zależy on od specyfiki ewentualnych robót dodatkowych.

Pytanie nr 3

„Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu”.

Zamawiający informuje, że ewentualna przebudowa lub naprawa niezainwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych nie musi być koniecznie zlecona Wykonawcy. Termin wykonania zamówienia w związku z powyższym może zostać wydłużony o ile faktycznie wpłynie to realizację zamówienia.

Pytanie nr 4

„Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwiązania umowy w przypadku, gdy Zamawiający:

- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu umowy,
- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,
- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,
- opóźnia się w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy”.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów do projektu umowy.

Pytanie nr 5

„Prosimy o skrócenie terminów na zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwów do projektu umowy o podwykonawstwo z 14 na 7 dni. Skrócenie terminu wpłynie korzystnie na tempo prac na placu budowy”.

Zamawiający utrzymuje zapis w projekcie umowy. Należy zauważyć, że w projekcie umowy figuruje określenie „w terminie 14 dni” co nie oznacza że czynność Zamawiającego trwa 14 dni.

Pytanie nr 6

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta? Należy wskazać, iż Gwarancja ubezpieczeniowa podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest oryginałem. Zasada równoważności podpisów oznacza, że na gruncie obowiązującego prawa kwalifikowany podpis elektroniczny został zrównany z podpisem własnoręcznym”.

Tak, Zamawiający dopuszcza gwarancję ubezpieczeniową wadium podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami SIWZ kopia takiej gwarancji powinna być załączona do oferty, aby podczas sesji otwarcia ofert można było wstępnie stwierdzić wniesienie wadium.

Pytanie nr 7

„Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania oferty Wykonawca nie ma obowiązku podawania nazwy podwykonawcy, jeśli jest na etapie wyboru podwykonawców”.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 8

„Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy (poza przypadkiem, o którym mowa w §9 ust.1 pkt.7 umowy oraz §9 ust.3 umowy): Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy,
- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie lub zakończenie czynności odbiorowych”.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów do projektu umowy.

Pytanie nr 9

„Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 m-cy a maksymalnie 48 m-cy. Nie odniósł się do długości okresu rękojmi. W związku z powyższym, czy okres gwarancji ma się równać okresowi rękojmi?”.

Tak, okres gwarancji ma się równać okresowi rękojmi.

Pytanie nr 10

„Prosimy o potwierdzenie, iż data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót lub nieobecności przedstawicieli komisji”.

Tak, data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie może zgłosić gotowości do odbioru jeśli nie wykonał robót budowlanych. Protokół odbioru końcowego jest tego faktu potwierdzeniem.

Pytanie nr 11

„Czy Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy ma uzyskać na obiekt świadectwo PZLA? Jeśli tak, to której kategorii?”

Tak, Wykonawca ma uzyskać na obiekt świadectwo PZLA, kat.V.

Pytanie nr 12

„Prosimy o potwierdzenie, oferując rozwiązania równoważne w zakresie nawierzchni poliuretanowej Wykonawca musi wykazać nawierzchnię syntetyczną tożsamą w zakresie technologii wykonania i o parametrach produktu mieszczących się w przedziałach określonych w dokumencie „Uzupełnieniu projektanta do PB” z dnia 23.10.2020 r.”

Pytanie nr 13

„Czy oferując rozwiązania równoważne Wykonawca musi wykazać system nawierzchni syntetycznej tożsamej z opisanym w dokumencie Uzupełnienie projektanta do PB.pdf w zakresie technologii wykonania (sandwich) i o określonych parametrach mieszczących się w danych przedziałach?”

Pytanie 14

„Czy Zamawiający uzna jako równoważny, system nawierzchni z certyfikatem IAAF o poniższych parametrach który został zaaprobowany przez IAAF i PZLA co uwierzytelniają Świadectwa PZLA:

- grubość nawierzchni $\geq 14,5$ mm
- wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 0,86$ MPa
- wydłużenie względne przy rozciąganiu: ≥ 77 %
- współczynnik tarcia - 65
- odkształcenie pionowe w temp. 23 st. C: $\geq 1,7$ mm
- redukcja siły w temp. 23 st. C: 39 %”

Odp. pytanie nr 12, 13, 14:

Projektant dopuszcza inne parametry nawierzchni uznając za równoważny produkt:

- 1) Grubość [mm]: min.13,
- 2) Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa]: $0,67 \pm 0,80$,
- 3) Wydłużenie przy rozciąganiu [%]: 42 ± 57 ,
- 4) Współczynnik tarcia [TRRL]: 52 ± 59 ,

5) Odształcenie pionowe w 23° C [mm]: 1,9÷2,3,

6) Pochłanianie wstrząsów w 23° C [mm]: 36÷38.

Zawartość WWA ma być zgodna z ogólnymi wymogami REACH.

Pytanie nr 15

„Opis dokumentacji projektowej zawiera informację, że podbudowę asfaltową bieżni należy wykonać na istniejącej podbudowie z mączki ceglanej. Brak stwierdzenia tej informacji na przekrojach. Proszę o potwierdzenie zastosowania technologii”.

Pytanie nr 16

„W przedmiarze są pozycje dotyczące nawierzchni z asfaltobetonu:

- Rozdział: 10 Bieżnia okólna 400m ST-2/D pozycje 198 oraz 199

- Rozdział: 11 Zakole ze skoczną wwyż ST-2/d pozycje 209 i 210

- Rozdział: 12 Zakole ze skoczną w dal ST-2/D pozycje 221 i 222. W projekcie, SST oraz przedmiarze robót brak jest ujętych wymagań odnośnie nawierzchni ścieralnej i wiążącej. Prosimy o uzupełnienie”.

Odp. na pytanie nr 15, 16

Projektant zmienił konstrukcję pod nawierzchnię poliuretanową z asfaltobetonowej na betonową.

Przekrój:

- nawierzchnia poliuretanowa, gr. 1,3 cm,

- płyta betonowa dylatowana i zbrojona włóknami, beton C25/30, gr. 15 cm,

- 2 x folia budowlana gr. 0,3 mm na zakład min. 20 cm,

- rozbiórka istniejącej podbudowy z mączki ceglanej i żwiru, gr. 3 cm.

W miejscach rozbudowy: podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego łamanego 0-31,5, gr. 15 cm, warstwa wyrównawcza z piasku płukanego, gr. 10 cm, podłoże gruntowe wyrównane i zagęszczone do wsp. 0,97.

W przedmiarze w poz. 198, 209 i 221 należy skalkulować ułożenie płyty betonowej dylatowanej i zbrojonej włóknami z betonu C25/30, gr. 15 cm, natomiast w poz. 199, 210 i 222 należy skalkulować rozbiórkę 3 cm istniejącej podbudowy.

Pytanie nr 17

„Czy odwodnienie liniowe bieżni ma być wyposażone w pokrywy będące jednocześnie wyznacznikiem pierwszego toru?”

Tak, odwodnienie liniowe bieżni ma być wyposażone w pokrywy będące jednocześnie wyznacznikiem pierwszego toru.

Pytanie nr 18

„Proszę o załączenie projektu konstrukcyjnego wraz z rysunkami trybuny żelbetowej”.

Zbrojenie zgodnie z Projektem.

Pytanie nr 19

„Proszę o załączenie rysunków szczegółowych, przekrojów studni chłonnych”.

Odwodnienie terenu należy wykonać poprzez rury drenarskie i odwodnienie liniowe, studzienki rozdzielcze typu 0 (k1-k13) połączone są rurą drenarską 110 w otulinie, następnie rurą drenarską 160 w otulinie włączone są do studni inspekcyjnych 600 z pokrywą B125, H=1m (d1-d9).

Pytanie nr 20

„Proszę o załączenie rysunków, profili sieci drenarskiej”.

Sieć drenarską wykonać zgodnie z Projektem. Profile zgodnie z nachyleniem płyty boiska.

Pytanie nr 21

„Prosimy o przesłanie profili drenażu boiska i odwodnienia liniowego”.

Pytanie nr 22

„Prosimy o przedstawienie obliczeń dla deszczu nawalnego w celu sprawdzenia, że zaprojektowany system odwodnienia areny zapewni odprowadzenie wód opadowych do odbiorników tj. studzienek chłonnych”.

Pytanie nr 23

„Na terenie boiska zostały zaprojektowane trzy nitki drenarskie fi160 o łącznej długości ok. 300 mb. Według naszej wiedzy jest to zdecydowanie za mało aby instalacja odwodnienia areny działała prawidłowo. Prosimy o wyjaśnienie odnośnie zastosowanego systemu odwodnienia”.

Pytanie nr 24

„Prosimy o przesłanie schematu studzienek systemowych dla odwodnienia liniowego. Prosimy o przesłanie schematu wpięcia do studzienek systemowych k1-k13 odwodnienia liniowego o drenażu fi110”.

Odp. pytanie nr 21, 22, 23, 24: Sieć drenarską wykonać zgodnie z Projektem. Odwodnienie areny systemowe, odprowadzenie deszczówki do gruntu poprzez drenaż.

Pytanie nr 25

„Prosimy o uzupełnienie informacji odnośnie średnicy rur połączeniowych między studzienkami chłonnymi, a studzienkami systemowymi”.

Dren 160 mm.

Pytanie nr 26

„Prosimy o potwierdzenie, że rura wylotowa ze studzienek systemowych do studzienek chłonnych jest wspólna dla odwodnienia liniowego i drenażu $\phi 110$ ”.

Tak, jest wspólna.

Pytanie nr 27

„Prosimy o przesłanie profilu połączenia studzienek systemowych ze studzienkami chłonnymi”.

Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Nachylenie zgodnie z nachyleniem areny sportowej w kierunku studzienek zewnętrznych.

Pytanie nr 28

„Prosimy o przesłanie rysunków konstrukcyjnych ławek wraz z siedziskami dla trybuny”.

Konstrukcja ławek wraz z siedziskami stanowi rozwiązanie systemowe producenta.

Pytanie nr 29

„Prosimy o zaznaczenie na PZT elementów małej architektury oraz bramki obrotowej”.

Stojak na rowery przed wejściem głównym na stadion, bramka obrotowa w wejściu głównym na stadion.

Pytanie nr 30

„Prosimy o przesłanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej”.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych zawarte są w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 31

„Czy na stadionie należy zastosować wyznacznik I toru, który będzie elementem niezależnym od śladu odwodnienia liniowego?”

Tak, należy zastosować certyfikowany wyznacznik I toru z gotowym promieni bieżni montowanym niezależnie od linii odwodnienia liniowego.

Pytanie nr 32

„Czy należy zastosować odwodnienie liniowe sportowe z certyfikatami o powierzchni przekroju poprzecznego min. 142 cm^2 ?”

Tak.

Pytanie nr 33

„Czy na stadionie należy zastosować odwodnienie liniowe łączone na pióro i wpust ułatwiające montaż oraz kształtowanie łuku z zapewnieniem ciągłości układu hydraulicznego?”

Tak, zastosowanie produkty muszą posiadać łączenie na pióro i wpust i posiadać stosowne dokumenty dopuszczające.

Pytanie nr 34

„Czy należy na całej długości bieżni zastosować odwodnienie szczelinowe dające bezpieczeństwo dla korzystających z obiektu?”

Tak, odwodnienie liniowe musi być szczelinowe na całym obwodzie.

Pytanie nr 35

„Prosimy o doprecyzowanie jakie odwodnienie liniowe należy zastosować przy trybunach?”

Przy trybunach należy zastosować odwodnienie o minimalnym przekroju poprzecznym 394 cm^2 z korpusem z modyfikowanego tworzywa łączone na pióro i wpust z rusztem żeliwnym o wąskiej szczelinie wlotowej maksimum 130x6 mmkl.C250. Ruszt musi być mocowany na blokadę antywandal.

Pytanie nr 36

„Zamawiający przesłał przedmiar robót i kosztorys inwestorski w jednym pliku. W przedmiarze robót brakuje podstaw KNR, które mimo że są w kosztorysie inwestorskim nie są w stanie zostać odczytane w programie edytowalnym. W związku z powyższym prosimy o przesłanie osobno przedmiaru robót z uzupełnionymi podstawami KNR w celu możliwości odczytania pliku”.

Zamawiający dysponuje taką wersją przedmiaru robót i kosztorysu „ślepego” jaki załączył do postępowania.

Pytanie nr 37

„W przedmiarze robót jest poz.266 „Układanie drenażu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o śr przewodów 160 mm w gruncie kat.IV Rura drenarska PVC-U 160 mm w otulinie z włókna syntetycznego – 410,42 mb. Zgodnie z dokumentacją projektową przesłaną przez Zamawiającego drenaż boiska został zaprojektowany jako trzy nitki po 97 mb o śr. DN160 wchodzących do studzienek d1, d2, d3 od strony północnej. Studzienki są połączone kolektorem zbiorczym DN160 o dł. ok.80 mb. Łączna dł. rurociągu DN160 powinna wynosić ok.371 mb. Prosimy o wyjaśnienie i korektę przedmiaru”.

Projektant dokonał ponownego sprawdzenia przedmiaru: „Drenaż z rur 160 mm powinien wynosić 400,50 mb.

Pytanie nr 38

„W przedmiarze robót jest poz.269: ścieki z prefabrykatów betonowych o gr.15 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Odwodnienie liniowe z rusztem B125 ze spadkiem własnym co 40 m do studzienek typu O z osadnikiem-530,54 mb. Czy ilości w tej pozycji dotyczą odwodnienia wokół bieżni (400mb zgodnie z rysunkiem) i odwodnienia trybun (ok.130 mb zgodnie z rysunkiem)?”

Przy trybunach należy zastosować odwodnienie o minimalnym przekroju poprzecznym 394 cm² z korpusem z modyfikowanego tworzywa łączone na pióro i wpust z rusztem kl. B125. Ruszt musi być mocowany na blokadę antywandal. Przedmiar wynosi 136,15 m.

Pytanie nr 39

„W przypadku zastosowania innych korytek dla odwodnienia bieżni i trybun prosimy o rozbieżności pozycji oddzielnie na odwodnienie liniowe trybun i oddzielnie na odwodnienie bieżni oraz przesłania specyfikacji korytek jakie mają zostać zastosowane”.

Przy bieżni należy zastosować koryta sportowe szczelinowe łączone na pióro i wpust o minimalnym przekroju poprzecznym 142 cm² z niezależnym wyznacznikiem I toru z profilu o gotowym promieniu bieżni. Na ciągu należy zastosować osiem studzienek z nasadami rewizyjnymi. Przedmiar wynosi 394,39 m.

Pytanie nr 40

„W nawiązaniu do powyższych pytań dotyczących poz.266, 268 prosimy o korektę przedmiaru robót związaną z robotami ziemnymi w poz.261-264”.

W przedmiarze w poz.266 jest 410,42m, a powinno być 400,50 m, w związku z korektą należy odpowiednio skorygować przedmiar w poz.261-264. Przedmiar w poz.268 jest prawidłowy.

Pytanie nr 41

„W przedmiarze robót brakuje pozycji na studzienki systemowe odwodnienia liniowego. Prosimy o uzupełnienie”.

Pozycje przedmiaru odnośnie odwodnienia liniowego zawierają systemowy komplet koryt i studzienek.

Pytanie nr 42

„W przedmiarze rozdział 12 Zakole ze skocznią w dal ST-2/D w pozycji 223 ujęte jest aby zastosować w podbudowie kliniec kamienny łamany sort, uziarnienie 4-31,5 mm. W dokumentacji nie ma informacji odnośnie jaki rodzaj kruszywa ma zostać zastosowany. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego 0-31,5 mm?”.

Tak, należy zastosować kruszywo łamane 0-31,5 mm.

Pytanie nr 43

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ław pod obrzeża z betonu B-15?”

Tak, ławy pod obrzeża należy wykonać z betonu B-15.

Pytanie nr 44

„Czy Zamawiający w celu poszerzenia konkurencyjności postępowania dopuści drugi wariant nawierzchni syntetycznej tj; lekkoatletyczną prefabrykowaną nawierzchnię kauczukową o poniższej technologii:

Nawierzchnia sportowa, kauczukowa, prefabrykowana GRUBOŚĆ 13 - 14 MM składająca się z dwóch zwulkanizowanych na etapie produkcji warstw. Ponieważ nawierzchnia użytkowana jest przez sportowców biegających w butach z kolcami, wierzchnia warstwa kauczukowa teksturowana ma być o grubości min. 6mm, natomiast dolna warstwa składać się z konstrukcji o kształcie geometrycznym zapewniająca optymalne cechy funkcjonalne dla amortyzacji oraz zwrotu energii o grubości 7 mm. Całość nawierzchni nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, zakoli, rozbiegów konkurencji technicznych zawodów lekkoatletycznych na obiektach LA. Nawierzchnia kauczukowa powinna być przeznaczona do montażu na placu budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodą „In-situ” (w całości ani częściowo). **NAWIERZCHNIA MUSI POSIADAĆ CECHY FUNKCJONALNE ZAWIERAJĄCE SIĘ W PRZEDZIAŁACH OPISANYCH PONIŻEJ:**

Konstrukcja: prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa z rolki, składająca się z dwóch zwulkanizowanych warstw, nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do podłoża na całej powierzchni za pomocą kleju poliuretanowego.

Grubość całkowita – podstawowa 13 – 14 mm

Grubość warstwy wierzchniej teksturowanej Min. 6 mm

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) max. 1,0
Przepuszczalność dla wody nieprzepuszczalna
Wydłużenie przy rozciąganiu (zerwaniu) (%) od 116 do 170
Pochłanianie wstrząsów (%) od 35 do 38
Odkształcenie pionowe (mm) od 0,8 do 1,9
Tracie TRRL (Friction) Min. 45
Mrozoodporność:

- zmiana masy po badaniu (%) max 0,40
- zmiana wyglądu zewnętrznego brak śladów uszkodzeń i zmian wyglądu

ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ (mg/l) :

Ołów (Pb)	< 0,002
Kadm (Cd)	< 0,005
Chrom (Cr)	< 0,005
Chrom VI (CrVI)	< 0,008
Rtęć (Hg)	< 0,001
Cynk (Zn)	< 0,05
Cyna (Sn)	< 0,02".

Zamawiający nie dopuszcza ww. technologii. Z równoważne rozwiązanie uznaje się nawierzchnię syntetyczną tożsamą w zakresie technologii wykonania o parametrach nie gorszych niż określone w odpowiedzi na pytanie 13 i 14.

Pytanie nr 45

„Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawcy oferujący rozwiązania równoważne, muszą dołączyć w dniu złożenia ofert (wraz z ofertą), stosowne dokumenty pozwalające na weryfikację zaoferowanych rozwiązań równoważnych" ?

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca składa dokumenty określone w dziale VII pkt 3 ppkt 7 na wezwanie Zamawiającego po ocenie Wykonawców, w trybie art.26 ust.2, w związku z art.25.ust.1 uPzp oraz § 13 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Procedura dotyczy również ofert równoważnych. Zgodnie z art.30 ust.5 uPzp Wykonawca, który w ofercie powołuje się na zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych w SIWZ jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

I.Wprowadzane zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu.

1. W ogłoszeniu o zamówieniu jest następujący zapis:

Sekcja IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art.45 ust.6 uPzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu oznacza to, że kwota wadium musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy numer **95 8913 0005 0008 9597 2000 0050 Limes Bank**

Chorzele.

Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem **02.12.2020 r., i godz. 12:00.**

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego oraz odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w uPzp.

Zamawiający prosi aby potwierdzenie wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna załączyć do oferty w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, co pozwoli uniknąć dekompletacji oferty w momencie zwrotu dokumentu wadialnego.

Uwaga: W treści gwarancji wadialnej składanej przez konsorcjum winny być wskazane podmioty wchodzące w skład konsorcjum, albo przynajmniej z treści gwarancji powinno wynikać, że Gwarant wadium miał możliwość powziąć

informację, że oferta złożona zostanie w ramach konsorcjum i gwarant ten fakt składania oferty w ramach konsorcjum zaakceptował. (KIO 12111/16 z dnia 21.07.2016 r.).

Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art.46 ust.1-5 uPzp.

W ogłoszeniu o zamówieniu wprowadza się następujący zapis:

Sekcja IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art.45 ust.6 uPzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu oznacza to, że kwota wadium musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy numer 95 8913 0005 0008 9597 2000 0050 Limes Bank Chorzelo.

Chorzelo.

Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem **04.12.2020 r., i godz. 12:00.**

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego oraz odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w uPzp.

Zamawiający prosi aby potwierdzenie wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna załączyć do oferty w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, co pozwoli uniknąć dekompletacji oferty w momencie zwrotu dokumentu wadiumnego.

Uwaga: W treści gwarancji wadium składanej przez konsorcjum winny być wskazane podmioty wchodzące w skład konsorcjum, albo przynajmniej z treści gwarancji powinno wynikać, że Gwarant wadium miał możliwość powziąć informację, że oferta złożona zostanie w ramach konsorcjum i gwarant ten fakt składania oferty w ramach konsorcjum zaakceptował. (KIO 12111/16 z dnia 21.07.2016 r.).

Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art.46 ust.1-5 uPzp.

2. W ogłoszeniu o zamówieniu jest następujący zapis:

Sekcja IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: **2020-12-02** godzina **12:00.**

W ogłoszeniu o zamówieniu wprowadza się następujący zapis:

Sekcja IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: **2020-12-04** godzina **12:00.**

II.Wprowadzane zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dział IX ma brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art.45 ust.6 uPzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu oznacza to, że kwota wadium musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy numer 95 8913 0005 0008 9597 2000 0050 Limes Bank Chorzelo.

Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem **02.12.2020 r., i godz. 12:00**

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego oraz odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w uPzp.

Zamawiający prosi aby potwierdzenie wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna załączyć do oferty w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, co pozwoli uniknąć dekompletacji oferty w momencie zwrotu dokumentu wadialnego.

Uwaga: W treści gwarancji wadialnej składanej przez konsorcjum winny być wskazane podmioty wchodzące w skład konsorcjum, albo przynajmniej z treści gwarancji powinno wynikać, że Gwarant wadium miał możliwość powziąć informację, że oferta złożona zostanie w ramach konsorcjum i gwarant ten fakt składania oferty w ramach konsorcjum zaakceptował. (KIO 12111/16 z dnia 21.07.2016 r.)

Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art.46 ust.1-5 uPzp.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dział IX otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art.45 ust.6 uPzp.. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu oznacza to, że kwota wadium musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy numer **95 8913 0005 0008 9597 2000 0050 Limes Bank Chorzele**.

Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem **04.12.2020 r., i godz. 12:00**

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego oraz odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w uPzp.

Zamawiający prosi aby potwierdzenie wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna załączyć do oferty w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, co pozwoli uniknąć dekompletacji oferty w momencie zwrotu dokumentu wadialnego.

Uwaga: W treści gwarancji wadialnej składanej przez konsorcjum winny być wskazane podmioty wchodzące w skład konsorcjum, albo przynajmniej z treści gwarancji powinno wynikać, że Gwarant wadium miał możliwość powziąć informację, że oferta złożona zostanie w ramach konsorcjum i gwarant ten fakt składania oferty w ramach konsorcjum zaakceptował. (KIO 12111/16 z dnia 21.07.2016 r.)

Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art.46 ust.1-5 uPzp.

2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dział XI ma brzmienie:

Opis sposobu przygotowywania ofert

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), w języku polskim i powinna zawierać:

- 1) wypełniony formularz ofertowy,
- 2) dokumenty i oświadczenia wg działu VII niniejszej SIWZ (w zakresie wymaganym na etapie składania ofert i wezwania do uzupełnienia.).

Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Przebudowa i remont stadionu sportowego w Jednoróżcu”

Znak sprawy: ZIR.271.5.2020

Nie otwierać przed 02.12.2020 r. godz. 12:15

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dział XI otrzymuje brzmienie:

Opis sposobu przygotowywania ofert

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), w języku polskim i powinna zawierać:

- 1) wypełniony formularz ofertowy,
- 2) dokumenty i oświadczenia wg działu VII niniejszej SIWZ (w zakresie wymaganym na etapie składania ofert i wezwania do uzupełnienia.).

Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Przebudowa i remont stadionu sportowego w Jednorozcu”

Znak sprawy: ZIR.271.5.2020

Nie otwierać przed 04.12.2020 r. godz. 12:15

3. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dział XII ma brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Jednorozcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorzec – za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca/kuriera lub do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy w Jednorozcu.
2. Termin składania ofert upływa w dniu **02.12.2020 r. o godzinie 12:00**.
3. Zamawiający zgodnie z art.84 ust.2 uPzp, niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urządzie Gminy w Jednorozcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorzec – sala konferencyjna, parter, dnia **02.12.2020 r. o godzinie 12:15**. Brak możliwości osobistego uczestnictwa w sesji otwarcia ofert. W zakładce *Przetargi* dot. przedmiotowego postępowania udostępniony zostanie link do transmisji otwarcia ofert on – line.
5. Z uwagi na jawność ofert od chwili ich otwarcia ewentualne ich udostępnianie odbywać się będzie według następujących zasad:
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o udostępnienia treści wskazanej oferty;
 - 2) Zamawiający ustali termin, miejsce i sposób udostępnienia oferty o czym niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dział XII otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Jednorozcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorzec – za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca/kuriera lub do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy w Jednorozcu.
2. Termin składania ofert upływa w dniu **04.12.2020 r. o godzinie 12:00**.
3. Zamawiający zgodnie z art.84 ust.2 uPzp, niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urządzie Gminy w Jednorozcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorzec – sala konferencyjna, parter, dnia **04.12.2020 r. o godzinie 12:15**. Brak możliwości osobistego uczestnictwa w sesji otwarcia ofert. W zakładce *Przetargi* dot. przedmiotowego postępowania udostępniony zostanie link do transmisji otwarcia ofert on – line.
5. Z uwagi na jawność ofert od chwili ich otwarcia ewentualne ich udostępnianie odbywać się będzie według następujących zasad:
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o udostępnienia treści wskazanej oferty;
 - 2) Zamawiający ustali termin, miejsce i sposób udostępnienia oferty o czym niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, którym mowa w art.38 ust.1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r., poz.1843 z późn.zm.).

Otrzymują:

1. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ (wnieśli zapytania do SIWZ)
2. aa/BIP

Wójt
Gminy Jednorzec

Krzysztof Andrzejewski

