

Odpowiedź na zapytania wykonawców

Wójt Gminy Jednoróżec działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) dokonuje odpowiedzi na następujące pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jednoróżec”**

Pytanie: 1

Zamawiający żąda zastosowania urządzeń, które przeszły badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Czy dla wykazania powyższego Zamawiający będzie żądał dołączenia do oferty wszystkich raportów z badań:

- wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typos szeregu, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „A” normy PN EN 12566-3+A1:2009, a w szczególności tablicą „1” przedmiotowej normy,
- wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia, a nie największy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia raportu wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „C” normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla warunków suchych i mokrych lub metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009,
- efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT₅, ChZT, zawiesina W badaniach zgodnie z rozporządzeniem trzeba podawać stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową. Zamawiający wymaga (zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009), aby badanie efektywności oczyszczania było wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „B” normy PN EN 12566-3+A1:2009 (dla najmniejszej oczyszczalni z typos szeregu),
- trwałość materiału (badanie materiału) - badanie wykonane zgodnie z rozdziałem 6.5 normy PN EN 12566-3+A1 2009 określające właściwość materiału, z którego wykonana jest oczyszczalnia, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1'2009, wystawionym przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania jedynie urządzenia posiadające oznaczenie CE, nadane zgodnie z wymaganiami, metodami badań, znakowaniem i oceną zgodności wg PN EN12566-3+A1:2009 + PN-EN12566-3+A1:2009/Ap1 oraz ustawami: O systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz.935 z późn.zm.), O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881 z późn.zm.).

Pytanie: 2

Czy Zamawiający dopuszcza wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wykonane przez laboratorium akredytowane lub osobę prywatną, a tylko potwierdzone przez laboratorium notyfikowane?

Czy wszystkie badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 muszą być wykonane wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania jedynie urządzenia posiadające oznaczenie CE, nadane zgodnie z wymaganiami, metodami badań, znakowaniem i oceną zgodności wg PN EN12566-3+A1:2009 + PN-EN12566-3+A1:2009/Ap1 oraz ustawami: O systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz.935 z późn.zm.), O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881 z późn.zm.).

Pytanie: 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenia spełniające wszystkie zapisy normy PN-EN 12566-3+A1:2009 składające się z dwóch zbiorników osadnika gnilnego i bioreaktora wykonanych z polietylenu metodą wdmuchu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści jedynie urządzenia spełniające zapisy SIWZ, tj. takie, które są montowane fabrycznie jako jeden element, nie dopuszcza się montażu oczyszczalni składanych po za miejscem ich wyprodukowania.

Pytanie: 4

Czy Zamawiający planuje wykonać część robót metodami bezwykopowymi w ramach udzielonego zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o podanie lokalizacji do wykonania przewidzianych kontraktem ww. robót.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami oraz zapisami SIWZ.

Pytanie:5

W oczyszczalniach pracujących w układzie ze złożami biologicznymi występuje konieczność okresowego przeczyszczenia złoża biologicznego aby nie doprowadzić do jego kolmatacji. Czynność ta wykonywana bez specjalistycznego serwisu oraz wiedzy będzie dla przyszłego użytkownika bardzo uciążliwa pod względem eksploatacyjnym. Czy Zamawiający dopuści technologię oczyszczalni pracującą w technologii mechaniczno-biologicznej opartej na metodzie osadu czynnego? Oczyszczalnie tego typu pozbawione są wad, które posiadają oczyszczalnie ze złożem biologicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dokumentację projektową opracowaną dla oczyszczalni w technologii nisko obciążonego osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym. Takie też projekty były przedmiotem oceny instytucji dofinansującej inwestycję. Dlatego też Zamawiający nie może zmienić technologii oczyszczalni.

Pytanie: 6

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „koszty płatnych odbiorów technicznych” wskazanych w §5 ust.3 pkt 6 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający niefortunnie sformułował zapis dotyczący uwzględnienia w cenie za wykonanie przedmiotu zamówienia udział w wykonawcy w odbiorach poszczególnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pytanie: 7

W pkt 6.6 oraz 7.2.1 Zamawiający wymaga przeprowadzenia prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. Wykonanie prób szczelności, zwłaszcza na eksfiltrację wymaga ingerencji w wewnętrzną instalację budynku. Czy Zamawiający potwierdza, iż uzyskał zgodę wszystkich Użytkowników na tego typu ingerencję oraz nie będzie problemów z dostępem do ww instalacji? Wnosimy o wprowadzenie konieczności wykonania prób przewodów kanalizacyjnych jedynie na infiltrację.

Odpowiedź:

Pkt 6.6 ST dotyczy zasypywania wykopu i jego zagęszczania. Zamawiający wymaga przeprowadzenia prób szczelności przewodów kanalizacyjnych zgodnie z pkt 7.2.1. Próby szczelności dotyczą nowo wykonanych odcinków przewodów kanalizacyjnych bez ingerencji w istniejące odcinki przewodów kanalizacyjnych Użytkowników. Ponadto, Wykonawca winien dysponować sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia inspekcji za pomocą kamery nowo wykonanych przewodów kanalizacyjnych oraz, na życzenie inspektora/komisji odbiorowej taką inspekcję wykonać.

Pytanie: 8

Czy Zamawiający jest w stanie określić ilość rur osłonowych? Na części udostępnionych map pomimo przebiegu rur kanalizacyjnych pod przejazdami nie zaznaczono rury osłonowej np. Kobylaki-Czarzaste 11; Kobylaki Korysze 16; Kobylaki Wólka 11. Zaznaczamy, że są to tylko przykładowe lokalizacje. Czy w takich sytuacjach Zamawiający dopuści do montażu kanalizacji bez rury osłonowej, należy dodać taką pozycję w kosztorysie czy będą one może rozliczane w ramach robót dodatkowych?

Odpowiedź:

Liczbę rur osłonowych oraz ich lokalizację określa dokumentacja projektowa. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić montaż rur osłonowych zgodnie z tą dokumentacją.

Pytanie: 9

Czy Zamawiający dopuści jako rury osłonowe rury z PCV lub PP.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rury osłonowe prefabrykowane z różnych materiałów, pod warunkiem spełnienia warunków gruntowych, obciążenia gruntem, zagłębienia, etc. i posiadających odpowiednie dopuszczenia do takiego stosowania.

Pytanie: 10

Prosimy o udostępnienie skanu decyzji wodno-prawnej wraz z pozwoleniem na budowę dla budowy poś szkoły w Olszewce.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na BIP skan decyzji wodno-prawnej wraz z pozwoleniem na budowę dla budowy poś szkoły w Olszewce.

Pytanie: 11

Czy Zamawiający oczekuje od wykonawcy przygotowania 102 szt kosztorysów ofertowych czy dopuszcza możliwość złożenia jednego kosztorysu z wyszczególnionymi po kolei oczyszczalniami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga sporządzenia indywidualnych kosztorysów ofertowych na podstawie udostępnionych przedmiarów robót wraz ze zbiorczą tabelą elementów scalonych - zał. nr 12 SIWZ.

Pytanie: 12

Czy Zamawiający dopuści, w uzasadnionych przypadkach, przy sporządzaniu kosztorysu powykonawczego do zmiany kolejności lub dublowania poszczególnych pozycji kosztorysowych (np. konieczność zamontowania zarówno zabezpieczenia nadprądowego oraz różnicowoprądowego w sytuacji, gdy w przedmiarze występuje alternatywny opis pozycji)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie rozumie pytania Wykonawcy. Nie znajduje w przedmiarze robót alternatywnego opisu pozycji.

Pytanie: 13

W udostępnionej dokumentacji przetargowej brak przedmiarów dla następujących lokalizacji: Lipa Obórki 16; Połoń 83 oraz Żelazna Rządowa 72. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający przedmiar robót dla adres Lipa Obórki 16 umieścił pod właściwym adresem w pliku o nazwie Obórki 16. Natomiast dokumentacja projektowa dla adresów Połoń 83 oraz Żelazna Rządowa 72 została omyłkowo załączona przez Zamawiającego. Zamówienie publiczne nie obejmuje tych dwóch adresów.

Pytanie: 14:

Czy Wykonawca będzie musiał udowodnić skuteczność oczyszczania ścieków poprzez wykonanie badań ścieków? Jeżeli tak to dla których ścieków, w jakiej ilości (np. wskazany procent oczyszczalni, wskazana ilość na miejscowość itp.) oraz dla jakich parametrów ścieków?

Odpowiedź:

Wykonawca będzie musiał przeprowadzić badanie ścieku oczyszczonego, po jednym badaniu na każde sołectwo, (miejsca poboru próbek do badania wskaże losowo Zamawiający). Koszt powyższych badań należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie nr 15

I. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III. - Opis Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określił parametry techniczne (graniczne wymagania), które muszą spełniać oferowane

oczyszczalnie ścieków. W SIWZ, Zamawiający dopuścił zastosowanie urządzeń równoważnych, jednakże pod warunkiem spełnienia wymagań:

„.....dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe.”

Wszystkie wymagane przez Zamawiającego „parametry projektowe”, opisane w punkcie 3 SIWZ, spełniają tylko i wyłącznie urządzenia - produkcji CENTROPLAST.

Zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, dopuścił się złamania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, poprzez wskazywanie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań granicznych dotyczących technologii i parametrów technicznych możliwych do spełnienia wyłącznie przez jednego producenta.

Pragniemy podkreślić, że na Zamawiającym spoczywa obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Dyskryminujące opisanie przedmiotu zamówienia wpływa, na całkowite ograniczenie konkurencyjności, które wyraża się w fakcie spełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego tylko i wyłącznie przez jednego producenta - firmę CENTROPLAST. Użycie przez Zamawiającego przy opisie przedmiotu zamówienia parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt narusza zasady obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Wskazane przez Zamawiającego parametry graniczne, których sumaryczne spełnienie jest niemożliwe do wykazania przez jednego producenta - firmę CENTROPLAST - narusza zasadę dopuszczalności rozwiązań równoważnych jak i zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO oraz zgodnym poglądem doktryny, „*nadmierne ograniczenie dostępu do zamówienia czy stwarzanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych warunków dla określonych wykonawców, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, stanowi naruszenie zasad PZP*”.

Wobec powyższego oczekujemy, że

- wskazany fragment części III. SIWZ zostanie usunięty, ewentualnie, że
- Zamawiający potwierdzi, iż nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji (np. odrzucenie oferty) z faktu, że zaoferowane urządzenia równoważne nie będą posiadały wymienionych w punkcie III SIWZ parametrów, ale będą posiadały wyższe parametry techniczne i jakościowe od zaprojektowanych.

Pytanie nr 16

II. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III- - Opis Przedmiotu Zamówienia, odnoszącym się do wymaganych parametrów technicznych znalazł się również następujący zapis: „*Konstrukcja monolityczna wykonana z polietylenu metodą rotacyjną*”

Czy Zamawiający dopuszcza zbiorniki oczyszczalni, które są wykonane z polietylenu metodą rotacyjną, ale każdy zbiornik/komora produkowana jest oddzielnie, a następnie łączona w monolit?

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO oraz zgodnym poglądem doktryny, „*nadmierne ograniczenie dostępu do zamówienia czy stwarzanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych warunków dla określonych wykonawców, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, stanowi naruszenie zasad PZP*”

Odpowiedź na pytanie 15 i 16:

Zamawiający określił swoje minimalne wymagania materiałowe, techniczne i technologiczne poprzez dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, (Dz.U.04.19.177 art.31.1.). Zawarł również w niej zapis o dopuszczeniu możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych, (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm. art.30 ust.4.). Natomiast, zgodnie z zapisem ww. ustawy, to, cyt. „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”, (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn.zm. art.30 ust.5.).

Ponadto w SIWZ został zawarty zapis-uwaga poniżej.

„Uwaga! We wszystkich miejscach opisu przedmiotu zamówienia (a w przede wszystkim opisana szczegółowo technologia oczyszczania ścieków w pkt. 11.A.3 i 11.A.4 STWiOR jest przykładowa), gdzie Zamawiający poprzez nazwy, oznaczenia, symbole, itp. wskazuje producenta, pochodzenie materiału – **dopuszcza się złożenie oferty równoważnej**. Za równoważne materiały i urządzenia, Zamawiający uzna te, które posiadają parametry jakościowo-techniczne nie gorsze od wskazanych w SIWZ, STWiOR i projekcie budowlanym. W przypadku gdy Wykonawca powoła się na system jakościowy równoważny, po jego stronie leży wskazanie dowodu równoważności, który należy dołączyć do oferty. Materiały i urządzenia przedstawione przez wykonawcę muszą gwarantować co najmniej takie same warunki i parametry jakie zawiera dokumentacja projektowa oraz opisy STWiOR i SIWZ. Wykonawca składający ofertę na urządzeniach i materiałach równoważnych pod względem jakości, zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających parametry urządzeń równoważnych oraz załączenia wyliczeń dotyczących parametrów oczyszczonych ścieków potwierdzających osiągnięcie nie gorszych poziomów wymaganych i określonych w projekcie Zamawiającego. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. W celu wykazania równoważności należy przedstawić wszelką możliwą do porównania dokumentację techniczno-technologiczną z której jednoznacznie będzie wynikać równoważność proponowanych urządzeń zamiennych. Dokumentami niezbędnymi do spełnienia warunku równoważności, które należy przedstawić do akceptacji są: dokumentacja techniczna proponowanych urządzeń i instalacji, schematy technologiczne wraz z rysunkami i opisami technicznymi proponowanych urządzeń, schematy działania wraz z określeniem stopnia redukcji zanieczyszczeń, wskazaniem odpowiednich komór i urządzeń współpracujących, kompletna dokumentacji wraz z załącznikami dotycząca przeprowadzonych badań i atestów, schematy elektryczne wraz z wykazem urządzeń proponowanych rozwiązań równoważnych, wszelkie inne dokumenty techniczno-technologiczne umożliwiające rzetelną a przede wszystkim kompleksową ocenę zaproponowanych urządzeń”.

Pytanie:17

Proszę o określenie (rząd wielkości) poziomu wody gruntowej budowanych oczyszczalni przydomowych w skrajnym niekorzystnym momencie roztopów lub w momencie późnej jesieni? Określenie jest niezbędne do doboru oferowanej oczyszczalni zgodnie z 3+A1:2009 (lub równoważnej do zaprojektowanej).

Pytanie:18

Czy Zamawiający posiada badania poziomu wody gruntowej w terenie w skrajnie niekorzystnym momencie, tj. w momencie roztopów lub w momencie późnej jesieni?

Odpowiedź na pytanie 17 i 18:

Zamawiający nie posiada takich informacji. Zgodnie z dokumentacją projektową pkt 6.1. Montaż urządzeń... *„Zaleca się, aby przed posadowieniem oczyszczalni w gruncie wykonać analizę warunków gruntowo – wodnych i obciążeń.”*

Ponadto w SIWZ *„Zaleca się, aby wszyscy wykonawcy składający oferty cenowe zapoznali się szczegółowo z przedmiotem robót oraz dokonali wizji lokalnej przyszłego placu budowy i jego otoczenia”.*

Pytanie:19

Od listopada 2011 roku nie ma prawa być sprzedawana, montowana, oferowana do montażu oczyszczalnia przydomowa bez wykonanych badań wstępnych typu (zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009). Po dokonaniu badań w laboratorium notyfikowanym - producent oczyszczalni nadaje dla oczyszczalni znak CE oraz wystawia deklarację zgodności z normą. Czy Zamawiający niezgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009 dopuszcza oznakowanie oczyszczalni znakiem „B”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania jedynie urządzenia posiadające oznaczenie CE, nadane zgodnie z wymaganiami, metodami badań, znakowaniem i oceną zgodności wg PN EN12566-3+A1:2009 + PN-EN12566-3+A1:2009/Ap1 oraz Ustawami: O systemie oceny zgodności, (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz.935 z późn.zm.), O wyrobach budowlanych, (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881 z późn.zm.).

Pytanie:20

Norma PN EN 12566-3+A1:2009 nakazuje wykonać badanie efektywności oczyszczania przez laboratorium notyfikowane w zakresie tej normy wg procedury określonej załącznikiem B oraz tablicy 1 na stronie 17 normy (oraz zapisów normy: B. 1 strona 22, tabela ZA.3, strona 28). Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań efektywności oczyszczania wykonanego przez laboratorium notyfikowane wraz z kompletem informacji określonych normą PN EN 12566-3+A1:2009?

Pytanie:21

Norma PN EN 12566-3+A1:2009 nakazuje wykonać badanie wodoszczelności dla każdego modelu z rodziny (wielkości oczyszczalni)- wg procedury opisanej w załączniku A normy oraz tablicy 1 na stronie 17 normy. Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań wodoszczelności dla oferowanych wielkości oczyszczalni, wykonanych przez laboratorium notyfikowane w zakresie tej normy?

Pytanie:22

Norma PN EN 12566-3+A1:2009 nakazuje wykonać badanie wytrzymałości konstrukcyjnej w warunkach wilgotnych (wg procedury opisanej w załączniku C.6 normy) w sytuacji, gdy oczyszczalnia będzie posadowiona w warunkach mokrych (a takie występują na terenie Państwa Gminy). Czy Zamawiający podtrzymuje te zapisy normy i wymagać będzie od oferentów przedstawienia raportu z badań wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanego dla warunków wilgotnych wg procedury C.6 normy PN EN 12566-3+A1:2009?

Pytanie:23

Czy w związku z faktem, że bezwarunkowo wymaganych badań wg normy PN EN 12566-3+A1:2009 jest cztery (1. efektywności oczyszczania, 2. wodoszczelności, 3. wytrzymałości konstrukcyjnej w warunkach suchych i wilgotnych, 4. trwałości - wszystkie badania wykonane przez laboratorium notyfikowane), to oferenci - celem zabezpieczenia interesów Zamawiającej Gminy - muszą dołączyć do oferty wszystkie cztery wymienione raporty z badań?

Odpowiedź na pytanie nr 20, 21, 22, 23:

Zamawiający podtrzymuje zapisy i wymaga załączenia do oferty pełnego raportu z badań wystawionego przez notyfikowane laboratorium na zgodność z normą PN EN12566-3+A1:2009 + PN-EN12566-3+A1:2009/Ap1.

Pytanie:24

Czy Zamawiający dopuszcza do montażu oczyszczalni, które nie zostały przebadane jako całość przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009?

Pytanie:25

Czy Zamawiający dopuszcza montaż oczyszczalni w inny sposób, niż określony w trakcie badań w laboratorium notyfikowanym zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009?

Pytanie:26

Czy Zamawiający dopuszcza do montażu oczyszczalni, które będą transportowane na plac budowy w częściach, a następnie na placu budowy „składane” z dwóch lub trzech części jak z klocków? Norma PN EN 12566-3+A1:2009 mówi, że oczyszczalnia kompletna musi być przebadana przez producenta na warunek jej wodoszczelności i jako kompletna musi być transportowana od producenta i sprzedawana dla użytkownika końcowego?

Odpowiedź na pytanie nr 24, 25, 26:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania jedynie urządzenia posiadające oznaczenie CE, nadane zgodnie z wymaganiami, metodami badań, znakowaniem i oceną zgodności wg PN EN12566-3+A1:2009 + PN-EN12566-3+A1:2009/Ap1 oraz Ustawami: O systemie oceny zgodności, (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz.935 z późn.zm.), O wyrobach budowlanych, (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881 z późn.zm.).

Pytanie:27

Czy Zamawiający dopuszcza do montażu oczyszczalni, które producent zmienił konstrukcyjnie (zbiornik, przegrody, sterowanie, itp.) względem oczyszczalni jaka była badana w laboratorium notyfikowanym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takich oczyszczalni.

Pytanie:28

Producent ma obowiązek przebadać oczyszczalnię na zgodność z normą PN EN 12566-3+A1:2009. Badana oczyszczalnia musi mieć w każdym przypadku badania (wodoszczelność, wytrzymałość, efektywność) identyczną konstrukcję. Czy Zamawiający dopuszcza (niezgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009) oczyszczalnię, dla których producent zmienił konstrukcję (uległa ona zmianie) przy poszczególnych badaniach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takich oczyszczalni.

Pytanie:29

Badanie efektywności zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009 musi być wykonane przez laboratorium notyfikowane. Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie raportu efektywności, wykonanego w momencie badania oczyszczalni przez laboratorium akredytowane, które to laboratorium akredytowane już po dokonaniu badania efektywności zostało notyfikowanym?

Pytanie:30

Badania określone normą PN EN 12566-3+A1:2009 muszą być zgodnie z normą wykonane przez laboratorium notyfikowane. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie badań określonych normą (wodoszczelności, wytrzymałości konstrukcyjnej dla warunków suchych i dla warunków mokrych oraz efektywności oczyszczania) przez osobę prywatną lub akredytowaną, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane?

Pytanie:31

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie zbiorników przepompowni z wjazdem o średnicy 30 do 40 cm?

Pytanie:32

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie zbiorników przepompowni składanych z dwóch części (czyli takich, które nie są monolityczne)?

Pytanie:33

Czy w przypadku zaprojektowanego systemu rozsączenia w formie tzw. studni chłonnej, Zamawiający dopuszcza wykonanie zastosowanie studni chłonnej, w której wjazd kontrolny będzie miał średnicę mniejszą niż 60 cm?

Pytanie:34

Zamawiający wymaga udokumentowania przykrycia oczyszczalni 2 metrową warstwą ziemi.

Proszę o wyjaśnienie powyższego zapisu względem normy PN EN 12566-3+A1:2009, która nakazuje posadowienie oczyszczalni jak najpłycej. Co jest spowodowane zasadami BHP, zasadami serwisowania oczyszczalni przez użytkowników oraz prawem do posadowienia oczyszczalni w wodzie gruntowej (tzw. badanie na wytrzymałość konstrukcyjną w warunkach mokrych).

Dodatkowo zapis ten wskazuje tylko na jednego producenta, który przy okazji nie posiada kompletu dokumentów wymaganych normą PN EN 12566-3+A1:2009.

Pytanie:35

W nawiązaniu do zapisu ..." Wytrzymałość konstrukcji osadników musi umożliwiać przykrycie ich 2 metrową warstwą gruntu," proszę o wskazanie (miejscowość, numer domu, numer działki) lokalizacji, w których konieczne jest tak głębokie posadowienie oczyszczalni.

Pytanie:36

W nawiązaniu do zapisu ..." Wytrzymałość konstrukcji osadników musi umożliwiać przykrycie ich 2 metrową warstwą gruntu," proszę o podanie na jakich głębokościach w miejscu posadowienia poszczególnych oczyszczalni znajduje się wlot przykanalika.

Zwracamy uwagę, że zamawiający wymagając cechy produktów powinien mieć oparcie w istniejących warunkach terenowych i nie wierzyć bezkrytycznie dla projektanta.

Pytanie:37

W nawiązaniu do zapisu ..." Przepływ dobowy proponowanej oczyszczalni musi wynosić minimum $1,2\text{m}^3/\text{d.}$ ", proszę o podanie ilości osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości (RLM).

Zgodnie z polskimi przepisami przepustowość $1,2\text{m}^3/\text{d.}$ ", przewidziana jest nominalnie dla 8 osób (RLM). W przypadku gdy daną nieruchomość zamieszkuje np. 4 lub 5 osób to taka oczyszczalnia nie będzie poprawnie pracowała.

Pytanie:38

Prosimy o wyjaśnienie powodów żądania minimalnej objętości czynnej?

Wszystkie oczyszczalnie posiadają różne objętości czynne, zaś wymóg który zastosowała gmina również skutecznie ogranicza konkurencję i ogranicza możliwy wybór oczyszczalni do jednego producenta (który nie posiada wymaganych norm raportów z badań).

Pytanie:39

Zamawiająca gmina określiła przedmiot zamówienia za pomocą parametrów technicznych, co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych. Wymóg ten jest żądaniem zaoferowania oczyszczalni tożsamej z zaprojektowaną, a nie równoważną.

Zwracamy uwagę dla gminy, że zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych przedmiot zamówienia określa się za pomocą obowiązujących norm (tutaj norma PN EN 12566-3+A1 :2009), zaś Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm technicznych nie zwracając uwagi na obowiązujące przepisy prawa.

Prosimy o określenie równoważności zgodnie z PZP tj. dopuszczenie jako urządzeń równoważnych tych, które posiadają komplet wymaganych normą PN EN 12566-3+A1:2009 raportów z badań.

Odpowiedź na pytanie nr 29,30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39:

Zamawiający dopuszcza jedynie oczyszczalnie, przebadane i oznakowane zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r., Nr 138, poz.935 z późn.zm.).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1. Wykonawcy, którzy przedłożyli zapytania
2. a/a (BIP)

WOJT
Gmina Jednorzec
Michał Lorenc