DRZWI WYŁĄCZONE Z ZAMÓWIENIA

Zestawienie stolarki drzwiowej

Ilość	2	2	1	2	1	1	1	7	1	4	3	1	1	1	1
Kondygnacja macierzysta	Parter(1)/ Piętro(1)	Parter(1)/ Piętro(1)	Parter	Parter(1) / Piętro(1)	Parter	Parter	Parter	Parter(3)/ Piętro(4)	Parter	Parter(3)/ Piętro (1)	Parter(1)/ Piętro (2)	Parter	Parter	Piętro	Piętro
Rozmiar Szer. x Wys.	120x200	120x200	140x200	140x200	100x200	90x200	90x200	90x200	90x200	80x200	80x200	80x200	80x200	130x200	140x200
Szerokość	120	120	140	140	100	90	90	90	90	80	80	80	80	130	140
Wysokość	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Rozmieszczenie	L	P	P	-	P	L	L	P	P	P	L	P	L	P	P
Symbol 2D															
Widok 3D z przodu															
opis	- drzwi wewnętrzne - z klatki schod. do korytarza - profil aluminiowy ciepły - zestaw szybowy Ug=1,1 W/(m²·K) - wyposażyć w samozamykacz - szersze skrzydło o wym. w świetle ościeżnicy min. 90/200 cm - U max= 1,7 W/(m²·K)	- drzwi wewnętrzne - z korytarza do świetlicy (parter) - z korytarza do sali konferencyjnej (piętro) - profil aluminiowy - szersze skrzydło o wym. w świetle ościeżnicy min. 90/200 cm	- drzwi zewnętrzne - wejściowe - profil aluminiowy ciepły - zestaw szybowy Ug=1,1 W/(m²·K) - wyposażyć w samozamykacz - szersze skrzydło o wym. w świetle ościeżnicy min. 90/200 cm - U max= 1,7 W/(m²·K)	- drzwi zewnętrzne - tarasowe w świetlicy na parterze, i balkonowe na piętrze - profil aluminiowy ciepły - zestaw szybowy Ug=1,1 W/(m²·K) - symetryczne skrzydła - U max= 1,7 W/(m²·K)	- drzwi wewnętrzne - z klatki schod. do świetlicy - drzwi drewniane - wyposażyć w samozamykacz	- drzwi wewnętrzne - z klatki schod. do dyspozytorni - drzwi drewniane - wyposażyć w samozamykacz	- drzwi wewnętrzne - z garażu do kotłowni - drzwi aluminiowe - przeciwpożarowe EI 30	- drzwi wewnętrzne - do pom. sanitarnych na parterze, piętrze - drzwi drewniane - wyposażyć w samozamykacz - drzwi z podcięciem wentylacyjnym	- drzwi wewnętrzne - z korytarza do kuchni - drzwi drewniane - drzwi z podcięciem wentylacyjnym	- drzwi wewnętrzne - w pom. sanitarnych do wc i kabin prysznicowych - drzwi drewniane - drzwi z podcięciem wentylacyjnym	- drzwi wewnętrzne - z korytarza do pom. poczadkowego - drzwi drewniane - drzwi z podcięciem wentylacyjnym	- drzwi wewnętrzne - z garażu do łaźni - drzwi aluminiowe - przeciwpożarowe EI 30	- drzwi wewnętrzne - z klatki schod. do korytarza - profil aluminiowy ciepły - zestaw szybowy Ug=1,1 W/(m²·K) - wyposażyć w samozamykacz - szersze skrzydło o wym. w świetle ościeżnicy min. 90/200 cm - U max= 1,7 W/(m²·K)	- drzwi wewnętrzne - z korytarza do świetlicy na piętrze - profil aluminiowy - prawe skrzydło o wym. w świetle ościeżnicy min. 90/200 cm

stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana (wg. opisu w tabelce) w kolorze orzech lub złoty dąb (w odcieniu ciepłego brązu); U max= 1,7 W/(m²·K), (podany współczynnik dotyczy całej przegrody,rama+ przeszklenie)

Zestawienie bram garażowych

Ilość	1	2
Kondygnacja macierzysta	Parter	Parter
Rozmiar Szer. x Wys.	390x300	390x375
Szerokość	390	390
Wysokość	300	375
Rozmieszczenie	P	P
Symbol 2D Widok 3D z przodu		
opis	**brama garażowa segmentowa w kolorze 7004 wg wzornika RAL lub w zbliżonym odcieniu**	

Zestawienie stolarki okiennej

Ilość	3	1	5	3	1	1	1	2	1	3	3	7
Kondygnacja macierzysta	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter;Piętro	Piętro	Piętro	Piętro	Piętro	Piętro
Rozmiar Szer. x Wys.	200x150	90x90	70x70	80x80	80x80	104x113	40x440	80x80	200x210	90x90	100x100	100x110
Wysokość	150	90	70	80	80	100	440	80	210	90	100	110
Szerokość	200	90	70	80	80	100	40	80	200	90	100	100
Rozmieszczenie	L	P	L						L	L	P	P
Symbol 2D												
Widok 3D z przodu												

***stolarka okienna pcv w kolorze orzech lub złoty dąb (w odcieniu ciepłego brązu)**
***wszystkie okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowane**
*U max= 1,3 W/(m²·K), (podany współczynnik dotyczy całej przegrody,rama+ przeszklenie)

Uwaga
Przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiarów z natury otworów okiennych i drzwiowych.

Dla wszystkich zestawów szybowych zewnętrznych- współczynnik przeniakania ciepła Ug=1,0 W/(m²·K)

Współczynnik przenikania ciepła dla okien zewnętrznych U max.= 1,3 W/(m²·K), (podany współczynnik dotyczy całej przegrody, rama+ przeszklenie)

Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych U max= 1,7 W/(m²·K), (podany współczynnik dotyczy całej przegrody,rama+ przeszklenie)

* Drzwi wejściowe do sanitariatów wyposażone w samozamykacz.
* Drzwi w sanitariatach i do pom. kuchennego z podcięciem wentylacyjnym
* W drzwiach dwuskrzydłowych (prócz drzwi tarasowych) jedno ze skrzydeł o wymiarach w świetle ościeżnicy min. 90/200 cm.
* Wszystkie okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowane
* Drzwi zewnętrzne i montowane w profilach aluminiowych ciepłych (wg. zestawienia) wyposażyć w pakiety szybowe z zewnętrzną szybą bezpieczną klasy P1 (331).
* Drzwi wewnętrzne wyposażyć w szyby bezpieczne P1.

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektu. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i techniczne od wskazanych w projekcie.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna.
6. Wszystkie otwory, przejścia i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.

Inwestor:
Urząd Gminy w Jednorożcu
ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec

Inwestycja:
Budowa Lokalnego Ośrodka Kultury Ludowej z wykorzystaniem budynku istniejącej remizy OSP w Jednorożcu

Lokalizacja:
Jednorożec, ul.Warszawska;
Działka nr 1465

Biuro Projektowe:
Pracownia Autorska Architektury-Lucjan Chojnowski
07-409 Ostrołęka, ul.Skrzetuskiego 34, NIP 758-100-26-35
tel. (0-29) 64 24 001, kom. 603 050 597, e-mail: lucjan@architekci.pl

projektant: mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski
Uprawnienia - bl/93/0-w zakresie architektonicznej; członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów PIA-0756

sprawdzający:

współpraca: mgr inż. arch. Dorota Długołęcka
mgr inż. arch. Monika Kamińska-Podeszwa

Nazwa Rysunku: Zestawienie stolarki okienno drzwiowej

Rysunek nr: A-14

Branża: Architektura
Faza projektu: Projekt budowlany
Data: LUTY. 2014
Skala: 1:100

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiowących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.