

ZIR.271.5.2015

Odpowiedź na zapytania wykonawców

Wójt Gminy Jednoróżec działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm.) dokonuje odpowiedzi na następujące pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednoróźnie”.

Pytanie nr 1:

„Ponieważ w projekcie występuje przynajmniej sześć typów przewodów proszę o określenie ich typów w pozycjach kosztorysowych: 25,26,39,40,47,48”.

Odpowiedź na pytanie 1:

Poz. 25:

YDYt 3x2,5mm² - 383m YDYt 3x1,5mm² - 385m, YDYt 4x1,5mm² - 80m, YDYt 2x1,0mm² - 37m

Poz. 26:

YDYt 5x2,5mm² - 30m, YDYt 5x4mm² - 12m

Poz.39, poz.40: dotyczą kabla YKXS 4x10mm² (WLZ)

Poz.47, poz.48: dotyczą kabla YKXS 3x4mm² (oświetlenie terenu)

Pytanie nr 2:

„Proszę o określenie rodzaju słupa oświetleniowego. Czy mają być w stylu ozdobnym, okrągłe, sześciokątne itp.”

Odpowiedź na pytanie 2:

Kwestie wizualne doboru słupów oświetleniowych do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.

Wysokość montażu oprawy 5m - słup stalowy ocynkowany.

Pytanie nr 3:

„Proszę o określenie typu oprawy parkowej oraz typów opraw wewnętrznych”.

Odpowiedź na pytanie 3:

Oprawy wewnętrzne świetlówkowe o mocy zgodnie z załączonym szczegółowym kosztorysem ofertowym.

Kwestie wizualne doboru opraw wewnętrznych i zewnętrznych do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.

Pytanie nr 4:

„Na schemacie tablicy rozdzielczej jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu natomiast w przedmiarze robót jest brak wyłącznika. Czy jego montaż wchodzi w zakres prac? Jeżeli tak to proszę o poprawienie przedmiaru robót”.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się w pozycji nr 13. Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1. Wykonawcy, którzy przedłożyli zapytania
2. a/a (BIP)

Wójt Gminy Jednoróżec

(-) Krzysztof Stancel