


Wydajność studni :

SW-1 $Q=50.0 \text{ m}^3/\text{h}$ $S=8.0 \text{ m}$



UWAGA:

Jako zamienną można zastosować pompę SP46-4/7.5 kW

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE			
Obiekt: SUW Jednoróżec		Adres: m. Jednoróżec	
Rysunek: Dobór projektowanej pompy dla SW-1			
Nr rys: 5	Projektował: mgr inż. Stefan Pokorski <i>upr. bud. nr 62/89/OŁ</i>		Skala: b.s.
Data: 10.2015			Brano za: sanit.