

Jednorożec, dnia 15.02.2018 r.

Wg rozdzielnika

Odpowiedź na zapytanie do zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stegna”

W związku z tym, że 13.02.2018 r. wpłynęło zapytanie do zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stegna” Zamawiający na podstawie art.38 ust.1 pkt 3uPzp udziela odpowiedzi.

Pytanie:

„Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego w stosunku do studzienek betonowych. Teren, w którym wykonywane będą roboty budowlane nie posiada jeszcze urządzonej infrastruktury drogowej. Po drogach gruntowych poruszają się ciężkie samochody dostarczające materiały budowlane, które mogą uszkodzić ewentualne studzienki z tworzywa sztucznego.

Otrzymują:

1. BIP
2. Wykonawca, który złożył zapytanie
3. a/a

Z up. Wójta
m. Bakula
mgr Magdalena Bakula
Kierownik Zespołu Inwestycji i Rozwoju