



OZNACZENIA:  
KCO-T - KOCIOŁ GAZOWY CO KONDENSACYJNY  
RO - RURA OSŁONOWA  
— PROJ. INSTALACJA

*UWAGA:*

1. LOKALIZACJĘ KANAŁÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH POKAZANO NA RYSUNKU SCHEMATYCZNYM. KOCIOŁ ZAINSTALOWAĆ ZGODNIE Z OPINIĄ KOMINIARSKĄ
2. W KAŻDYM POMIESZCZENIU Z ODBIORNIKIEM GAZOWYM ZAPEWNIĆ SPRAWNIE DZIAŁAJĄCĄ WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ
3. PO PODŁĄCZENIU KOTŁA DO KANAŁU SPALINOWEGO UZYSKAĆ POZYTYWNA OPINIĘ KOMINIARSKĄ STWIERDZAJĄCĄ SZCZELNOŚĆ PODŁĄCZENIA I DROŻNOŚĆ KANAŁÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH

USŁUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH "PROMAR"			
OBIEKT:		PROJEKT BUDOWLANY PODZIEMNEGO ODCINKA INSTALACJI GAZOWEJ Z RUR PE I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI W BUDYNKU BIUROWYM	
ADRES INWESTYCJI:		JEDNOROŻEC UL. ODRODZENIA DZ. 312	
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	TYTUŁ RYSUNKU:  RYSUNEK MOTAŻOWY INSTALACJI Z RUR PE		NR RYS.  3
PROJEKTOWAŁ:	Jerzy Krutczenko Upr. Cie-32/82, Cie-40/89 MAZ/IS/7376/01 Specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji gazowych	PODPIS	SKALA:  1:100
WSPÓŁPRACA:		PODPIS	DATA: 08.06.2020