


## SCHEMAT UŁOŻENIA RUR PE W WYKOPIE



- 1 - podsypka piaskowa
- 2 - gazociąg PE
- 3 - nadsypka piaskowa
- 4,6 - grunt rodzimy
- 5 - taśma ostrzegawcza wg.ZN-G-3002-2001
- 7 - taśma lokalizacyjna

Minimalna szerokość wykopu :

20cm + średnica zew. dla gazociągu montowanego nad wykopem  
40cm + średnica zew. dla gazociągu montowanego w wykopie

USŁUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH "PROMAR"			
OBIEKT:		PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PODZIEMNEGO ODCINKA INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI ZESPOŁU SZKÓŁ	
ADRES INWESTYCJI:		JEDNOROŻEC UL. ODRODZENIA DZ. 1298	
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT UŁOŻENIA RUR PE W WYKOPIE		NR RYS. 9
PROJEKTOWAŁ:	Rafał Wójcicki Upr. LUB/0071/PWBS/17 LUB/IS/0183/17 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągów i kanalizacyjnych	PODPIS	SKALA: SCHEMAT
WSPÓŁPRACA:		PODPIS	DATA: 08.06.2020