



OZNACZENIA:  
KCO-T - KOCIOŁ GAZOWY CO KONDENSACYJNY  
RO - RURA OSŁONOWA  
PROJ. INSTALACJA

- UWAGA:
1. LOKALIZACJĘ KANAŁÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH POKAZANO NA RYSUNKU SCHEMATYCZNIE. KOCIOŁ ZAINSTALOWAĆ ZGODNIE Z OPINIĄ KOMINIARSKĄ
  2. W KAŻDYM POMIESZCZENIU Z ODBIORNIKIEM GAZOWYM ZAPEWNIĆ SPRAWNIE DZIAŁAJĄCĄ WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ
  3. PO PODŁĄCZENIU KOTŁA DO KANAŁU SPALINOWEGO UZYSKAĆ POZYTYWNA OPINIĘ KOMINIARSKĄ STWIERDZAJĄCĄ SZCZELNOŚĆ PODŁĄCZENIA I DROŻNOŚĆ KANAŁÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH

USŁUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH "PROMAR"			
OBJEKT: PROJEKT BUDOWLANY PODZIEMNEGO ODCINKA INSTALACJI GAZOWEJ Z RUR PE I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI NA POTRZEBY DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH			
ADRES INWESTYCJI: JEDNOROŻEC UL. ODRODZENIA DZ. 263/12, 263/13			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIWNIC BUDYNKU		NR RYS. 3
PROJEKTOWAŁ:	Jerzy Krutchenko Upr. Cie-32/82, Cie-40/89 MAZ/IS/7376/01 Specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci i instalacji gazowych	PODPIS	SKALA: 1:50
WSPÓŁPRACA:		PODPIS	DATA: 08.06.2020