



RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	115,25	115,25	115,20	115,20	115,30
RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO	117,20	117,20	117,20	117,20	117,20
RZĘDNA DNA PRZEWODU	115,37	115,20	115,20	115,20	115,20
ZAGŁĘBIENIE [m]	1,83	2,00	2,00		2,0
SPADEK ODLEGŁOŚCI [m]	L=0,97m	L=5,25m	L=2m		
MATERIAŁ, ŚREDNICA	PCV Dy=160				
ODLEGŁOŚCI NARASTAJĄCE [m]	0,00	0,97	6,22	8,22	



		EKOWATER Zbigniew Ruszkowski ul. M. Kownackiej 37 05-092 Łomianki			
Temat	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – JEDNOROZEC				
Branża	Technologiczno–instalacyjna				Nr.
Obiekt	Profil po przepływie części pływających–II Etap				rys.
Rysunek	Osadnik wtórny –Pompownia osadów				13
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	
				06.2019	
Projektował	mgr inż. Maciej Szulc	MAZ/0403/PWBS/16		Skala	
Sprawdził	mgr inż. Małgorzata Ponikła	LOD/3240/PWBS/17		1:100	