



UWAGI;

1. ZACISKI KONTROLNE UMIESCIC NA WYSOKOSCI 1,8m OD ZIEMI.
2. DO ZWODÓW POZIOMYCH PRZYŁĄCZYĆ OBROBKĘ BLACHARSKĄ DACHU, OBUDOWY WENTYLATORÓW, METALOWE RYNNY I.T.D.
3. UZIOM OTOKOWY UŁOŻYC NA GŁEBOKOSCI 0,5m, PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE ŁĄCZYĆ Z UZIOMEM PRZĘZ SPAWANIE, MIEJSCE SPAWANIA ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ.

**BIWATER
MEGADEX**



Spółka z o.o.
ul. Lubomelska 19
01-805 WARSZAWA

Tema.	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – JEDNOROŻEC				
Obiekt	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY				Nr. rys.
Rysunek	Plan instalacji odgromowej				E/6
Projektował / Sprawdził	Nr. upr. proj.	Data	Podpis	Skala	
inż. Wiesław Giziński	64/Wa/73	02.2003		1:50	
inż. Jerzy Lech	St-68/90	02.2003			