

Twój DOM Małgorzata Dąbrowska  
ul. Różana 20, 07-410 Ostrołęka  
tel. 606 854 755  
arch.dabrowski@gmail.com

**Wójt Gminy Jednoróżec**  
**KRZYSZTOF IWULSKI**

ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednoróżec  
wojt@jednorozec.pl

W odpowiedzi na pytania z dnia 30.11.2020 do przetargu „Przebudowa i remont Stadionu sportowego w Jednoróżcu.

Pytanie

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dn. 26.11.2020r. prosimy o wyjaśnienie dotyczące wyznacznika pierwszego toru. W odpowiedzi na pytanie nr 17 Zamawiający odpowiada że należy zastosować pokrywę na odwodnienie liniowe wokół bieżni która będzie pełniła rolę wyznacznika pierwszego toru. Z kolei na pytanie 31 dotyczące wyznacznika pierwszego toru jako niezależnego elementu z profilu aluminiowego Zamawiający odpowiada że należy zastosować wyznacznik pierwszego toru z gotowym promieniem montowany niezależnie od linii odwodnienia liniowego. Z odpowiedzi wynika że należy zastosować oba warianty jednocześnie. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie że nie chodzi o zastosowanie jednocześnie obu wariantów, tylko o dopuszczenie jednego z wyżej wymienionych rozwiązań.

Wyjaśnienie

Należy zastosować niezależny wyznacznik z gotowym promieniem.

Z poważaniem:

Małgorzata Dąbrowska

**Twój DOM** **Twój DOM**  
Małgorzata Dąbrowska  
Regon 141122030  
NIP 758-153-92-69  
07-410 Ostrołęka, ul. Różana 20