

Gmina Jednoróżec
ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednoróżec

Jednoróżec, dnia 08.07.2022 r.

ZIR.271.8.2022

Odpowiedź na pytania do SWZ

Zamawiający, na podstawie art.135 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.1129) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Olszewce gm. Jednoróżec** udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

„1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wywozu ziemi z korytowania (boisko i opaska)”.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem grunt ze złożeniem urobku na odkład lub hałdę.

„2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie utylizacji frezowanego asfaltu i rozebranego asfaltu”.

Odpowiedź:

Frezowany i rozebrany asfalt zgodnie z projektem można zastosować jako podbudowa pod opaskę.

„3. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonania ław betonowych pod obrzeża opaski betonowej”.

Odpowiedź:

Wartość przedmiaru ławy betonowej pod obrzeża boiska – poz. 11, natomiast obrzeża opaski na podsypce cem.-piaskowej – poz. 21.

„4. Wg przedmiaru podbudowa pod opaskę to pospółka, wg projektu podbudowę pod opaskę należy wykonać z materiałów z rozbiórki gr. 25cm lub zgodnie z rys. A-7. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót”.

Odpowiedź: Podbudowa opaski boiska zgodnie z przedmiarem poz. 23 i 24 z kruszywa naturalnego gr. 15cm.

„5. Wg rys. A-1 i przedmiaru należy dostarczyć i zamontować 18 szt. siedzisk, wg opisu technicznego str.10 należy dostarczyć 90 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót”.

Odpowiedź:

Liczba siedzisk zgodnie z przedmiarem tj.18 szt.

„6. Pozycja 36 przedmiaru: winno być 4 szt. Prosimy korektę przedmiaru robót”.

Odpowiedź: Prawidłowa liczba w poz. 36 przedmiaru to 4 szt.

Wójt Gminy Jednoróżec
(-) Krzysztof Andrzej Iwulski