



UWAGI:

1. Wymiary płyty betonowej wg opisu
2. Przy złączu ZK-1 zamontować zacisk do autocysterny wg rysunku nr 4.
3. Złącze kontrolne typowe M-10.

Wymiary zbiorników :

Pojemność	Długość	Średnica
2700 l	2,54 m	1,25 m
4850 l	4,39 m	1,25 m
6400/6700 l	5,94 m	1,25 m

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	Nr rys.
	RZUT I PRZEKRÓJ GŁÓWNY instalacji gazowej	S - 8
	Nazwa inwestycji: Remont i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małowidzu wraz z instalacją gazową ze zbiornikiem naziemnym 2700l.	
	Adres inwestycji: działka nr 262/2, jednostka ewid. : 142204_2 Jednoróżec, obręb ewid. : 142204_2.0011 Małowidz	Skala: -
Inwestor: Urząd Gminy w Jednoróźcu ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednoróżec		projekt budowlany
Zespół projektowy:	Specjalność	Upr.
Projektant: mgr inż. Marcin Lewandowski	sanitarna	MAZ/0217/PWOS/09
		branża sanitarna
		Data: 07.2020r.