

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 – ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej ustawą ooś, art. 104 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej ustawą kpa,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.06.2022 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu 30.06.2022 roku), **GMINY JEDNOROŻEC** reprezentowanej przez **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja**, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gmina Jednorożec na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 172 położonej w obrębie Żelazna Prywatna, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, województwo mazowieckie,

WÓJT GMINY JEDNOROŻEC

stwierdza

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 14.07.2022 roku na wniosek Gminy Jednorożec, reprezentowanej przez Pełnomocnika, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gmina Jednorożec na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 172 położonej w obrębie Żelazna Prywatna, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, województwo mazowieckie. Do wniosku załączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.

Planowana inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 – rozporządzenia z dnia 10 września 2019 roku – w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1071), w niniejszym przypadku została zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko ustalany jest fakultatywnie.

W związku z powyższym w dniu 14.07.2022 roku, Wójt Gminy Jednorożec wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Przasnyszu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ostrołęce w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 22.07.2022 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła opinia sanitarna, znak PPIS-ZNS-712/29/22 z dnia 20.07.2022 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu, stwierdzająca że w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego skali oddziaływania na środowisko, nie zachodzi konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, w postanowieniu, znak WOOŚ-I.4220.1145.2022.ACH z dnia 25.07.2022 roku (25.07.2022 roku - data wpływu do tutejszego Urzędu), po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, wyraził opinię, odnosząc się do sposobu zagospodarowania miejsca inwestycji oraz jego otoczenia, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, podkreślając iż opinia nie zwalnia wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

W dniu 27.07.2022 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w piśmie, znak BI.ZZŚ.5.4360.200.2022.JT (28.07.2022 roku - data wpływu do tutejszego Urzędu), po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). W związku z powyższym nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z wypełnieniem przez wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wymogi w zakresie uwarunkowań środowiskowych, organ rozpatrzył sprawę w oparciu o przedstawione materiały i uzyskane opinie. W dniu 28.07.2022 roku, Wójt Gminy Jednorozec powiadomił wszystkie strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gmina Jednorozec na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 172 położonej w obrębie Żelazna Prywatna, gmina Jednorozec, powiat przasnyski, województwo mazowieckie. W toku całego postępowania żadna ze stron nie zapoznała się z aktami niniejszej sprawy, nie wpłynęły również uwagi i wnioski co do planowanej inwestycji.

Mając na uwadze powyższe uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, orzekając jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Jednorozec w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Wójt
Gminy Jednoróżec

Krzysztof Andrzej Iwowski

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pełnomocnik GMINY JEDNOROŻEC – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA”, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża
2. Pani Joanna Abramczyk – sołtys sołectwa Żelazna Prywatna
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednoróżcu
4. a/a
5. Z uwagi na fakt, iż liczba stron przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 – ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późniejszymi zmianami), niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednoróżcu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Żelazna Prywatna (za pośrednictwem sołtysa), a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednoróżcu.

Do wiadomości:

1. REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Przasnyszu, ul. Gołymińska 13, 06-300 Przasnysz
3. PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, Zarząd Zlewni w Ostrołęce, ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka

Wywieszono w dniu01.09.2022r.....

Zdjęto w dniu

Przygotował:

Mariusz Mieszala, telefon (29) 751 70 39

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, województwo mazowieckie. Przedsięwzięcie obejmuje realizację inwestycji o charakterze punktowym, stanowiącym zaopatrzenie w wodę lokalnej ludności. Teren w obrębie, którego przewiduje się realizację przedsięwzięcia położony jest poza zwartą zabudową miejscowości Żelazna Prywatna. W otoczeniu znajdują się lasy oraz pola uprawne. Z planowanego ujęcia wody zaopatrywane w wodę będą miejscowości: Żelazna Prywatna, Żelazna Rządowa, Gutocha, Parciaki oraz Dynak w gminie Jednorożec.

Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje:

- ❖ rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelazna Prywatna,
 - rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem technologicznym do 70 m²,
 - budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m³,
 - wykonanie przewodów wodociągowych łączących projektowane obiekty wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 160,
 - wykonanie przewodów kanalizacyjnych,
 - wykonanie odstoju popłuczyn,
 - w stacji uzdatniania wody planuje się montaż nowej technologii uzdatniania wody: filtrów ciśnieniowych wypełnionych złożem, aeratorów do napowietrzania wody surowej, sprężarek do napowietrzania i pneumatyki, zestawu hydroforowego jako pompowni II stopnia, stacji dozowania podchlorynu sodu, dmuchawy do płukania powietrzem i pompy płucznej do płukania wodą,
- ❖ przebudowę studni głębinowej SW-1,
 - wymiana obudowy studni,
 - wymiana agregatu pompowego,
 - wymiana przyłącza wodociągowego, elektrycznego i sygnalizacyjnego,
- ❖ budowę studni głębinowych,
 - odwiercenie i zafiltrowanie otworu studziennego nr 2 o głębokości około 80 m,
 - wykonanie próbnego pompowania dla studni odwierconej nr 2,
 - wykonanie obudowy studni,
 - zamontowanie docelowego agregatu pompowego,
 - wykonanie przyłącza wodociągowego, elektrycznego i sygnalizacyjnego,
 - pobór wód podziemnych.

Projektowane roboty geologiczne będą odbywały się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 172, która jest własnością Gminy Jednorożec. Projektowany otwór rozpoznawczo-eksploatacyjny nr 2 zlokalizowany został w bliskim sąsiedztwie granicy wygradzonego terenu ujęcia wody (po wykonaniu otworu studziennego ogrodzenie zostanie przesunięte w taki sposób, aby nowo

odwiercona studnia znalazła się na terenie zamkniętym). Projektowany otwór studzienny zlokalizowano około 30 m od istniejącego otworu nr 1 i około 20 m od południowo-zachodniego narożnika budynku hydroforni.

W chwili obecnej podstawą zaopatrzenia wodociągu gminnego w miejscowości Żelazna Prywatna jest ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych składające się z jednej studni nr 1.

Projektowany otwór studzienny nr 2 będzie eksploatowany jako podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę. Przewiduje się eksploatację naprzemienną z istniejącej studni nr 1. Z uwagi na wiek studni nr 1 koniecznym jest zapewnienie i zachowanie równowagi eksploatacyjnej oraz niezawodności i ciągłości zaopatrzenia w wodę wodociągu poprzez wykonanie studni wierconej nr 2, w pełni pokrywającej zaopatrzenie w wodę.

WZ/UT
Gminy Jedliczka

Krzysztof Andrzej Iwulski

