




# BLOKI OPOROWE POD ZASUWY ŻELIWNE



d nom. (śr. przewodu mm)	a cm	b cm	c cm
50	15	25	80-90
80	15	30	80-90
100	20	35	80-90
150	25	40	80-90
200	30	45	80-90
300	35	50	80-100

Branża : Sanitarna	<b>Rys. Nr 7</b>
Obiekt : Sieć wodociągowa	BLOKI OPOROWE POD ZASUWY ŻELIWNE
Inwestor : <b>GMINA JEDNOROŻEC</b> <b>UL. ODRODZENIA 14</b> <b>06-323 JEDNOROŻEC</b>	Adres budowy : POŁON I MAŁOWIDZ , 06-323 JEDNOROŻEC NUMERY DZIAŁEK NR : 341 , 487 , 277 i 276 , OBRĘB 140204_2.0015 POŁOŃ , 142204_2.0011 MAŁOWIDZ
Projektant <b>mgr inż. Rafał Piekarski</b> uprawnienia nr MAZ/0600/PWBS/15 w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	Data i podpis 
Sprawdzający <b>Piotr Kujawa</b> upr. bud. nr MAZ/0077/PWOS/13 do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych członek MOIIB - nr MAZ/18/0383/13	Data i podpis 